



H07V-U

PN - E- 90500-3

PKWiU: 31.30.13-75.11

**JEDNOŻYŁOWE**

**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 450/750 V**

M A N E X

PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE BEZ POWŁOKI Z ŻYŁĄ SZTYWNĄ,  
OGÓLNEGO STOSOWANIA

**ŻYŁA:**

**IZOLACJA:**

**BARWA IZOLACJI:**

**TEMPERATURA PRACY:**

**ZASTOSOWANIE:**

**DOSTAWA:**

MIEDZIANA JEDNODRUTOWA

POLWINITOWA

ZIELONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;  
CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA

- 40 °C DO + 70 °C

DO UKŁADANIA NA STAŁE W URZĄDZENIACH  
ELEKTROENERGETYCZNYCH W POMIESZCZENIACH  
SUCHYCH POD I NAD TYNKIEM.

W KRĄŻKACH LUB NA SZPULACH

PRZEWODY Z ŻYŁĄ JEDNODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ H07V-U

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Najmniejsza dopuszczalna liczba drutów w żyłę	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
n x mm <sup>2</sup>	szt.	mm	mm	Ω/km	kg	m
1 x 1,5	1	0,7	3,2	12,10	21,00	500
1 x 2,5	1	0,8	3,9	7,41	32,00	500
1 x 4,0	1	0,8	4,4	4,61	48,00	200
1 x 6,0	1	0,8	5,0	3,08	68,00	200
1 x 10,0	1	1,0	6,4	1,83	112,00	200

**PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH**

Manex Sp. z o.o.  
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39  
tel. +48 12 631-10-70  
fax. +48 12 633-49-31  
e-mail: [biuro@manex.com.pl](mailto:biuro@manex.com.pl)

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli  
43-600 Jaworzno ul. M. Reja 27 a  
tel. +48 32 753-13-00  
fax. +48 32 753-13-10  
e-mail: [zaklad@manex.com.pl](mailto:zaklad@manex.com.pl)